

GMINA RADZIŁÓW
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
tel./fax (86) 273 71 10
NIP 719-154-40-50, Regon 450669737

Radziłów, 16.06.2017 r.

Zainteresowani Wykonawcy

W dniu 14 czerwca 2017 r. od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówieni:

Treść pytań:

- 1. Zgodnie z zapisem w Umowie wycena ma obejmować koszty związane z przeglądami konserwacyjnymi agregatu. Proszę o informację czy cena ma uwzględnić tylko koszty robocizny w ramach przeglądu konserwacyjnego czy też ma zawierać koszty robocizny oraz wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (filtry, olej silnikowym chłodziwo itp.) za wyjątkiem paliwa?*
- 2. Producenci agregatów prądotwórczych typowo określają w kartach katalogowych dwie moce dla swoich urządzeń: Maksymalną (Standby Power) oraz Podstawową (Prime Power). Czy podana przez Państwo wymagana moc agregatu określa wymaganą moc maksymalną (Standby Power – ESP) czy też Podstawową (Prime Power - PRP)?*
- 3. Czy wycena ma uwzględnić opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej agregatu z Energetyką Zawodową?*

Odpowiedzi Zamawiającego:

Wycena kosztów przeglądów konserwacyjnych agregatu prądotwórczego w SUW w msc. Słucz ma zawierać zarówno koszty robocizny jak i wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych za wyjątkiem paliwa. Wymagana moc agregatu jest znamionowa -85 kVA. Wycena ma uwzględniać opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej agregatu z Energetyką Zawodową.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Miłowski