

*Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów*



GMINA RADZIŁÓW  
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów  
tel./fax (86) 273 71 10  
NTP 719-154-40-50, Regon 450669737

Radziłów, dnia 23 kwietnia 2018 r.

**Wykonawcy  
uczestnicy postępowania**

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów” (Numer ogłoszenia: 2018/S 065-144297 z dnia 2018-04-04 r.) oraz na stronie Zamawiającego*

Gmina Radziłów z siedzibą przy ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Pzp, Zamawiający odpowiada, co następuje:

#### **Treść pytania 1:**

*Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20 mm, jednak o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w  $[W/(m \cdot K)]$ , która będzie równoważna do wymaganej izolacji pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20 mm, pod warunkiem spełnienia przez oferowany produkt wymagań rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 (Dz. U. 2013 poz. 926) oraz przedstawienia przez Wykonawcę dowodu obliczeniowego wykonanego w oparciu o obowiązujące normy.

Z poważaniem

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski