

Radziłów, 01 czerwca 2020 r.

GMINA RADZIŁÓW  
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów  
tel./fax (86) 273 71 10  
NIP 719-154-40-50, Regon 450669737

**Wykonawcy  
uczestnicy postępowania**

## Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo (Numer ogłoszenia: 541627-N-2020 z dnia 2020-05-19) oraz na stronie Zamawiającego*

Gmina Radziłów z siedzibą przy Placu 500-lecia 14 w Radziłowie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp, Zamawiający odpowiada, co następuje:

### **Treść pytania 1:**

*Jakiej grubości powinna mieć warstwa odsączająca? W SST jest zapis, że powinna mieć grubość 18 cm, a na rysunkach w projekcie budowlanym, że 15 cm?*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż grubość warstwy odcinającej wynosi 15 cm, zgodnie rys. przekroje normalne oraz opisem projektu budowlanego oraz wykonawczego.

### **Treść pytania 2:**

*Czy pod warstwą odsączającą należy zastosować geowłókninę? W SST jest o tym mowa, natomiast nie ma na przekrojach.*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonawca informuje, iż nie należy układać geowłókniny pod warstwą odcinającą.

### **Treść pytania 3:**

*Jak rozumieć zapis szerokość jezdni 4,5m? Czy należy tą szerokość liczyć od krawężnika do krawężnika, czy łącznie z krawężnikiem (czyli jezdnie o szerokości 4,2m + krawężniki 2 x 0,15m)?*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonawca informuje, iż szerokość drogi wynosi: nawierzchnia z kostki 4,2m + krawężnik (15x22) 2x0,15m, co stanowi razem 4,5m.

### **Treść pytania 4:**

*W związku ze zmianą kostki kamiennej na kostkę betonową na elemencie uspokajającym ruch, proszę o wyjaśnienie czy należy zastosować opornik kamienny przy budowie.*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonawca informuje, iż w związku ze zmianą kostki kamiennej na betonową nie należy stosować opornika kamiennego.

Z poważaniem

Wójt Gminy Radziłów  
Krzysztof Milewski