



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Radziłów, dnia 23 czerwca 2020 r.

GINA RADZIŁÓW  
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów  
tel./fax (86) 273 71 10  
NIP 719-154-40-50, Regon 450669737

**Wykonawcy  
uczestnicy postępowania**

## Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów (Numer ogłoszenia: 552181-N-2020 z dnia 2020-06-18) oraz na stronie Zamawiającego*

Gmina Radziłów z siedzibą przy Placu 500-lecia 14 w Radziłowie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp, Zamawiający odpowiada, co następuje:

### **Treść pytania:**

*Proszę o potwierdzenie, że w ramach realizacji zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów" Zamawiający wymaga, by oferenci w ofercie ujęli koszty:*

- paneli fotowoltaicznych zgodnych z m.in. pkt. 7. opisu technicznego dokumentacji technicznej,
- konstrukcji wsporczych pod panele,
- inwerterów zgodnych z m.in. pkt. 7 opisu technicznego dokumentacji technicznej,
- instalacji połączeń wyrównawczej,
- okablowania,
- rozdzielnic AC i DC,
- urządzeń ochrony przepięciowej i nadprądowej,
- wyłączników głównych przeciwpożarowych,
- wyłączników różnicowoprądowych typu B,
- ograniczników przepięciowych,
- optymalizatorów mocy zgodnych z pkt. 7. opisu technicznego dokumentacji technicznej,
- urządzenia zarządzającego optymalizatorami,
- ochrony instalacją odgromową zgodnie z normą PN-EN 62305,
- masztów odgromowych,
- kosztów wykonywania robót ziemnych leżących po stronie Wykonawcy,
- wykonania projektu organizacji i harmonogramu robót,

**Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radzilów**

- kosztów zabezpieczenia terenu budowy,
- podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do OSD,
- systemu monitorowania pomiarów efektu ekologicznego wszystkich wykonanych instalacji,
- wykonania próbnych uruchomień pod napięciem urządzeń i instalacji
- wykonania wymaganych pomiarów oraz przedstawienie protokołów z pomiarów,
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
- kosztów wykonywania przeglądów gwarancyjnych dla każdej instalacji oraz prowadzenie kart serwisowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza iż, w ofercie należy ująć koszty wszystkich elementów wskazanych w SIWZ i dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Wójt Gminy Radzilów  
  
Krzysztof Milewski