

ROZDZIELNICA TG
Pz = 19,85 kW
kj = 0,80
Psz = 41,80 kW
Isz = 71,00 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
XL3 S 160 IP40 firmy "LEGRAND"

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynkukomunalnego wraz z dociepleniem i remontem elewacji przyul. Karwowskiej w Radziłowie

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: ul. Karwowska 28, Radziłów,dz. nr ewid. gr. 1148/6, 1148/7 i 1148/8 obr. 0024 Radziłów

INWESTOR: Gmina Radziłówul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

FAZA: PB

TYTUŁ RYSUNKU: Schemat rozdzielnicy TG

RYSUNEK: E-08

SKALA: -:-

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
Proj. bud.: mgr inż. MAREK BŁAT	ELEKTRYCZNA	MAZ/0544/PWBE/15		22.03.2023

© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ego. Architektura i Wnętrza
EWA GOŁDYN
15-215 Białystok
ul. M. Konopnickiej 7/17
tel. 660 881 318
e-mail: ego.architektura@gmail.com