



Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny dobór przewodów w/g DTR urzędzenia.

ROZDZIELNICA RK
Pz = 8,30 kW
kj = 1,00
Psz = 8,30 kW
Isz = 14,10 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
XL3- S 160 IP40

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynkukomunalnego wraz z dociepleniem i remontem elewacji przyul. Karwowskiej w Radziłowie

MAGNIA LADERS INVESTICJA				ul. Karwowska 28, Radziłów, dz. nr ewid. gr. 1148/6, 1148/7 i 1148/8	
obr. 0024 Radziłów					
Gmina Radziłówul. Plac 500-lecia 14, 19-213				PB	
INWESTOR				EZA	
Schemat rozdzielnic RK				E-09	
TYTUŁ RYSUNKU				SKALA	
MIEJ. NAZWISKO PROJEKTANTA				SPECJALNOŚĆ	
mgr inż. MAREK BŁAT				NR UPRAWNIENI	
Proj. bud.:				PODPIS	
© W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E				DATA	
				22.03.2023	
				EMA GOLDWIN	
				15-215 Białystok	
				ul. M. Koropnickiej 7/17	
				tel. 603 881 318	
				e-mail: spo@architektura@gmail.com	