

In. 271.6.2024 AM

TRYB PODSTAWOWY  
„Budowa sieci wodociągowej w Słuczu i Borawskich Awissa”

GMINA RADZIŁÓW  
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów  
tel./fax (86) 273 71 10  
NIP 719-154-40-50, Regon 450669737

Radziłów, dnia 6 marca 2024 r.

**Wykonawcy  
uczestnicy postępowania**

In. 271.6.2024 AM

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00225602/01 w trybie podstawowym na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w Słuczu i Borawskich Awissa*

Gmina Radziłów z siedzibą przy ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia i odpowiada, co następuje:

**Treść pytania 1:**

*Czy w miejscowości Borawskie - Awissa Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rury PE 110 RC PN10 SDR17 (tak jak w wykonywanej sieci w Słuczu) zamiast rury PVC 110 PN10? Rury PE RC zapewniają sieci zwiększoną odporność na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe w stosunku do zwykłych rur PVC.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rury PE 110 RC PN10 SDR17 zamiast rury PVC 110 PN10 .

Z poważaniem

Wójt Gminy Radziłów  
  
Krzysztof Milewski