

ZK.7033.06.2024 KK

ADRESAT

**Gmina Radziłów  
Ul. Plac 500-lecia  
19-213 Radziłów**

### **WARUNKI BUDOWY**

**sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr.668 w miejscowości  
Mścichy .**

Zgodnie z rozdziałem V regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radziłów, przyjętego uchwałą NR XXXI/235/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 lipca 2021 r. oraz wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy sieci z dnia 20 marca 2024 r, Zakład Komunalny w Radziłowie informuje, że budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr.668 w miejscowości Mścichy , 19 – 213 Radziłów, należy projektować według następujących zasad:

#### **I. TECHNICZNE WARUNKI BUDOWY SIECI:**

Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni rewizyjnej SR 8 do studni rewizyjnej SR 11 wykonać w rurze osłonowej

Podczas projektowania sieci kanalizacji należy stosować kanały kryte. Średnica kanałów grawitacyjnych: FI 200 mm.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować rury PCV-U (gładkie , lite – o jednowarstwowej strukturze ścianki ) o nominalnej sztywności SN 8kN/m2.

W przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej na terenach działek nie będących własnością Gminy należy uzyskać pełnomocnictwo właściciela upoważniające do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Radziłów

#### **Lokalizacja kanałów i studni.**

Kanały należy lokalizować w terenach ogólnodostępnych celem zapewnienia dojazdu dla służb eksploatacyjnych .

Kanały należy lokalizować w bezpośrednim pasie przylegającym do obrzeża jezdni, pod jezdniami oraz w utwardzonych ciągach pieszo – jezdnych.

Kanałów nie należy lokalizować w skarpach.

Studni kanalizacyjnych nie należy lokalizować w zagłębieniach terenu ( w miejscach gromadzenia się wód opadowych).

Zagłębienie kanałów powinno zapewniać grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów kanalizowanych. Kanały powinny być zlokalizowane poniżej strefy zamarzania oraz nie powodować kolizji z innymi urządzeniami.

#### **Spadki kanałów:**

1. 5 % dla kanalizacji sanitarnej o średnicy FI 200 mm,

#### **Uzbrojenie grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych.**

1. Studzienki rewizyjne i rozprężne o nominalnej średnicy FI 1000/1200 mm, betonowe

### **III. INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE.**

Projekt budowlany powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane przez Ustawę z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane(Dz.U z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzenia do tej ustawy. Uzgodnieniu podlega całość opracowania.

Zakład Komunalny w Radziłowie informuje ,iż powyższe „Warunki techniczne projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej mają charakter ogólny .Przedmiotowe Warunki nie wyłączają możliwości ich doprecyzowania oddzielnym dokumentem, w przypadku zaistnienia takiej konieczności w odniesieniu do projektowanej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami.

Uruchomienie sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną przy obecności inspektorów nadzoru budowlanego poszczególnych branż.

Projekt należy uzgodnić z:

- Urzędem Gminy w Radziłowie
- Zakładem Komunalnym w Radziłowie,
- Administratorami dróg,

Powyższe warunki techniczne tracą ważność po okresie 24 m-cy od daty wydania

KIEROWNIK  
warsztatu i obsługi infrastruktury  
*Krzysztof Konopka*