

Ing. 271.11.2017 AM

PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III”



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



GMINA RADZIŁÓW
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
tel./fax (86) 273 71 10
NIP 719-154-40-50, Regon 450669737

Radziłów, dnia 24 października 2017 r.

**Wykonawcy
uczestnicy postępowania**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III (Numer ogłoszenia: 594084-N-2017 z dnia 2017-10-03) oraz na stronie Zamawiającego

Gmina Radziłów z siedzibą przy Placu 500-lecia w Radziłowie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Pzp, Zamawiający odpowiada, co następuje:

Treść pytania:

Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa w/w przetargu oraz udostępnionych materiałów projektowych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zadania wnioskuję o podanie wysokości oraz średnic korpusów dla zaprojektowanych przepompowni ścieków P4 i P5.

Odpowiedź Zamawiającego:

*Przepompownia P4: całkowita wysokość zbiornika – 3,27 m,
wewnętrzna średnica zbiornika – 1,2 m.*

*Przepompownia P5: całkowita wysokość zbiornika – 4,54 m,
wewnętrzna średnica zbiornika – 1,5 m.*

Z poważaniem
Wójt Gminy Radziłów

Wojciech Milewski